



Det nye bygningsreglement BR18 indeholder ikke specielle krav til **interne trapper i boliger**, ud over at en intern trappe skal være god at gå på. Se i øvrigt BR18 kapitel §48 stk. 3.

<https://bygningsreglementet.dk/Tekniske-bestemmelser/02/Krav>

DTF har som følge heraf udformet nedenfor anførte normer, som DTF mener bør søges opfyldt ved udarbejdelsen af nye trapper til internt brug.

**DTF anbefalinger:**

- Grund på trappen minimum 210 mm i trappens ganglinie(max afstand fra indre håndliste på min. 500 mm).
- Højde på hver stigning , maksimal 210 mm.
- Regelsæt: 1 grund og 2 stigninger = 610-630 mm.
- Trappens fri bredde minimum 800 mm.
- Afstand imellem de lodrette balustre maksimalt 120 mm. Vandrette trækninger(knæliste/medløbere) i værn og gelænder bør undgås.
- Frihøjde anbefales til 2100 mm.
- Gelænderhøjde minimum 800 mm målt fra trinfor kanter til overkant håndlister. På vandret gelænder anbefales minimum 900 mm.
- Interne trapper i boliger bør forsynes med passende fremspring 30-50 mm.

Det vil naturligvis være muligt at konstruere trapper som ikke overholder ovenstående anbefalinger. Er det imidlertid muligt at ændre trappen så ovenstående overholdes vil vi som brancheforening anbefale dette.